




ANTA
ala 1:50




SEZIONE A-A



SEZIONE L-L



SEZIONE C-C




SEZIONE D-D

MATERIALI	MATERIALS
CALCESTRUZZO CONCRETE	ACCIAIO REINF. STEEL BARS
RcK 250	FeB 44K

SCHEDA FERRI-PIASTRA C				
MARCA MARK	Ø	NUMERO NUMBER	LUNGH. LENGTH	FIGURA (dim. in cm.) FIGURE (dim. in cm.)
H	14	40	284	232 152
I	14	44	588	52 536
L	14	60	309	257 152
M	14	18	697	52 593 152
N	14	6	556	536 20

SCHEDA FERRI-PIASTRA AeB (2X)				
MARCA MARK	Ø	NUMERO NUMBER	LUNGH. LENGTH	FIGURA (dim. in cm.) FIGURE (dim. in cm.)
A	14	21	386	52 282 52
B	14	15	490	49 392 49
C	14	15	386	52 292 52
D	14	21	386	52 282 52
E	14	6	322	20 282 20



NOTE (vedi relazione di verifica allegata alla presente):

- Per la verifica della fondazione per il compressore CUBOGAS, come da richiesta del committente si è provveduto esclusivamente ad un **dimensionamento statico** del basamento, pertanto si declina ogni responsabilità derivante da un improprio comportamento dinamico del complesso
- Nel presente progetto si è assunto un valore $L_a=60\text{cm}$, tale valore è da verificare le caratteristiche specificate dal produttore del materiale utilizzato per l'ancoraggio delle barre
- Avisare la Direzione Lavori prima di ogni getto
- Colata d'inghissaggio da effettuare, preferibilmente con malta antiirruolo dopo il posizionamento e il livellamento del modulo sulla fondazione. Il sollevamento per inghissaggio da effettuare con l'ausilio della attrezzatura in dotazione.
- Il blocco di fondazione dovrà essere separato da strutture di edifici vicini in modo da evitare trasmissione di vibrazione.

24 GEN. 2005

REV.	DESCRIPTION-DESCRIZIONE	Prep'd-Prep.	Chk'd-Cont.	Appr'd-App.												
	TITOLO-TITOLO Deposito SUN S.p.A. di Via Generali, 25 TAVOLA DIMENSIONAMENTO STATICO BASE C.A. CUBOG															
	LICENCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	D. T.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	MATERIAL MATERIALE	RAW CODE CODICE GREZZO		FINISHED CODE CODICE FINITO												
	Wayne Pignone DEG Italia S.p.A.	N. 0005 / 1														
	Job-Comm	SCALE		LANG.-LINGUA SHEET												
		50		I 1												